

# Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av innendørs 15m skytebane for kaliber .22

Bane/skuddhold:	Inspeksjon utført dato:
Lag:	Inspeksjon utført av:
Samlag:	

## Orientering

### **Forskrift**

Sikkerheten ved sivile skytebaner er regulert gjennom "Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner av 1. juli 1988".

Fra forskriften gjengis to paragrafer:

**§2 Skytebane skal tilfredsstillende krav til ytre og indre sikkerhet som fremgår av vedlagte sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting.**

Kommentar: Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om politiet har godkjent banen, med mindre politiet uttrykkelig har dispensert fra et krav (se §7). Alle skytebaner skal altså tilfredsstillende "sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting".

**§4 Baneieren plikter til enhver tid å holde skytebanen i forsvarlig stand og skal minst 2 ganger i året foreta inspeksjon av banen.**

**Anmerkning om kontrollen skal føres inn i egen protokoll som er godkjent av politiet.**

Kommentar: Sjekklisten på de neste sidene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med sikkerhetsinspeksjon av banen, og kan fungere som inspeksjonsprotokoll.

### **Arkivering**

Sjekklisten settes i egen perm som fungerer som protokoll, jfr. §4

## 1. Instruks

Er instruks oppslått på skytebanen?	For § 5
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	

## 2. Sikring av farlig område

Er gulv, vegger og tak som vender mot skuddretningen innenfor farlig område sikret mot gjennomskyting med <ul style="list-style-type: none"><li>• betong eller mur      120 mm</li><li>• armert betong        100 mm</li><li>• stålplate                3 mm</li></ul> eller tilsvarende verdier i andre materialer?	pkt 9.3.1
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	
Er gulv, vegger og tak som ikke vender mot skuddretningen, men som ligger innenfor farlig område, sikret med materialer med minimum halvparten av ovenfor nevnte tykkelser?	pkt 9.3.3
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	

## 3. Rikosjettfare

Er alle stålprofiler, betongsøyler, fjellflater og tilsvarende innenfor farlig område, som vender mot skytterne, dekket med minimum 19 mm utlektede bord eller plater?	pkt 9.3.4
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	

## 4. Elektrisk materiell

Er alt elektrisk materiell som ledningsnett, brytere, kontakter, belysning etc., samt tildekninger av disse uskadet?

- Ja  
 Nei. Kommentar: .....

## 5. Kulefangere

Er kulefangerne uten vesentlig slitasje, uten mangler, og for øvrig i en slik tilstand at de fanger opp prosjektiler på tilfredsstillende måte?	pkt 9.3.4
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	
Er kulefangernes tildekking mot sprut uten vesentlig slitasje, uten mangler, og for øvrig i en slik tilstand at sprut av knuste prosjektiler effektivt forhindres?	pkt 9.3.4
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	
Er bly fjernet fra kulefangerne?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	

## 6. Hørselvern

Finnes det skilt med påskrift "Hørselvern påbudt" lett synlig på banen?	pkt 9.3.2
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....	

## 7. Ventilasjon

<p>Minimumskapasitet for ventilasjonsanlegget er det høyeste av de to punktene nedenfor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• luften skiftes ut 3 ganger pr. time</li><li>• 200m<sup>3</sup> pr. våpen pr. time</li></ul> <p>Hvilket av punktene som er dimensjonerende er avhengig av banens utforming.</p> <p>Har banen mekanisk ventilasjon tilsvarende minimumskravet?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....</p>	pkt 9.3.4
<p>Fungerer ventilasjonsanlegget som forutsatt ovenfor?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....</p>	
<p>Er det hengt opp brukerveiledning for ventilasjonsanlegget på skytebanen?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....</p>	
<p>For å opprettholde tilfredsstillende luftkvalitet og luftmengder, må filter i ventilasjonsaggregat og på avtrekksventiler skiftes hvert halvår.</p> <p>Er slik utskifting av filter i ventilasjonsaggregat og på avtrekksventiler foretatt?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....</p>	

## 8. Rengjøring

<p>Finnes det liste for utkvittering av renhold før og etter skyting, og er denne i bruk?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....</p>
<p>Er det utført halvårlig hovedrengjøring med grundig vask av tak, vegger og gulv?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nei. Kommentar: .....</p>